

БДС EN 61643-11:2002/A11:2007

Прилага се за устройства за защита срещу отскоци на напрежението срещу непряко и пряко въздействие на преходни пренапрежения от мълнии или от друг произход. Тези устройства са компактни за свързване към силови вериги с променлив ток 50/60 Hz и с постоянен ток и към съоръжения с обявено напрежение до 1000 V ефективна стойност на променливото напрежение и до 1500 V за постоянното напрежение. Работните характеристики, стандартизираните методи за изпитване и обявените параметри са установени за тези устройства, които съдържат най-малко една нелинейна съставяща, която е предназначена за ограничаване на отскоците на напрежението и на свръхтоковете през отводите.